



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ที่ ปช ๗๕๒๐๓/๓๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน ปลัด อบต. /นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองช่าง ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภค เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพ และส่งตรวจที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ด้วย ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ได้รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาจ้าว รายละเอียดตามใบแนบท้าย

๓. ข้อพิจารณา

แจ้งสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายฤชดา ขุมทอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

เห็นชอบและประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)

(นางฐาปณี เอกวัตร)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็น ปลัด อบต.

- เสร็จในอ.เมือง

- ปลัด อบต. มีมติ เห็นชอบ

- ๓๐ ธ.ค. ๖๖ (๓๑/๑๑/๖๖) / ก.บ. ๖๖/๖๖/๖๖

(ลงชื่อ)

(ส.ต.อ.มนู คำทอง) ๓๑/๑๑/๖๖

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

/ความเห็นผู้บริหาร...

ความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาแล้ว (✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

- อนุมัติ

(ลงชื่อ)

กม.

(นายเกษม สุวรรณชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
เลขที่รับ 84
วันที่ 5/4/66 เวลา 14.59
ผู้รับ กฤษดา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
เลขที่รับ 629
วันที่ 3 เม.ย. 2566
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
ตำบลปากน้ำปรอด อำเภอป่าเมรุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032-632255 , 086-6077712 โทรสาร 032-632255
www.facebook.com/sirinartcenter

เลขที่ 029 /2566

14 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำปรอดบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่น้ำปรอดบุรี

1 ฉบับ

ตามที่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีแผนงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศเชื่อมต่อกับพื้นที่ป่าชายเลนที่ดูแลรับผิดชอบ โดยได้ดำเนินการสำรวจติดตามสถานการณ์ และคุณภาพน้ำแม่น้ำปรอดบุรีตามแผนการตรวจติดตามเป็นประจำทุกเดือนนั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำปรอดบุรี เกิดการบูรณาการด้านข้อมูล และการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานของท่าน เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำ โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (รายละเอียดในสิ่งที่แนบมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ

- ☒ รับ
☐ เห็นควรดำเนินการ
☐ อนุมัติ
☐

ผอ. รพช. ประจวบคีรีขันธ์
(อรรถพร ธีมากร)
วิมล ธีมากร

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสัน หงษ์ศิริ)

นางสาวกัญญา ใจดี ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

(นายกฤษดา ขุมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกัญญา ใจดี
(ส.ต.อ.มนู คำทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
๓ เม.ย. ๖๖

นางอัมมพันธ์ คัมสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัด ๕ เม.ย. ๖๖

(นายเกษม สุวรรณชาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว


รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแม่ป่าราบบุรี

ศูนย์สิรินธรราชินี ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านท่าทุ่ง และสะพานเขาจ้าว ม.1 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำ โดยอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

รายการตรวจวิเคราะห์	วิธีการตรวจวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ผลการตรวจ		แปลผลคุณภาพน้ำ
			ม.3 บ้านท่าทุ่ง	ม.1 สะพานเขาจ้าว	
1.ค่าพีเอช (pH)	pH meter	5.5-9	8.05	7.91	ได้มาตรฐาน
2. ค่าแอมโมเนีย - ไนโตรเจน	Phenate Method	ไม่เกิน 0.5 mg/L	0.0394 mg-N/L	0.0246 mg-N/L	ได้มาตรฐาน
3.ค่าไนไตรท์ - ไนโตรเจน	Colorimetric method	-	0.0109 mg-N/L	0.0121 mg-N/L	-
4. ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด	Ascorbic Acid Method	-	0.0339 mg/L	0.0326 mg/L	-
5. ค่า BOD	Azide Modification	ไม่เกิน 1.5 mg/L	1.40 mg/L	1.20 mg/L	ได้มาตรฐาน

สรุปผลคุณภาพน้ำ

ตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่ 1 ในเขื่อนป่าราบบุรี บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านท่าทุ่ง และจุดที่ 2 ต้นแม่น้ำป่าราบบุรี บริเวณสะพานเขาจ้าว ม.1 มีลักษณะทางกายภาพ คือ ใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน และไม่เหม็น คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน และไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ



(นางสาวนุชนาฏ รักกลิ่น)

เจ้าหน้าที่วิจัย

ผู้ตรวจวิเคราะห์และรายงาน



(นายคมสัน หงษ์ทรัพย์)

ผู้จัดการศูนย์ฯ สิรินธรราชินี

ผู้ตรวจทาน